



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 21 lutego 2020 r.

PRO.DRP.840.297.2020.052422.20.PS

**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa Praga Północ  
ul. Jagiellońska 34  
03-719 Warszawa**

Dotyczy możliwości odprowadzania wód opadowych z miejsc parkingowych obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 101/103 na dz. nr ew. 83 z obrębu 4-10-14 w dzielnicy Targówek w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 12.02.2020 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., uprzejmie informuje, że odprowadzanie wód opadowych, w ograniczonych ilościach, z terenu ww. obiektu użyteczności publicznej będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego  $\varnothing$  0,30 m zlokalizowanego w ciągu osiedlowym do ul. Barkocińskiej, poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne po zaprojektowaniu i wbudowywaniu odwodnienia. Warunkiem takiego rozwiązania technicznego jest sprawdzenie przez projektanta przepustowości ww. przyłącza kanalizacyjnego w dostosowaniu do projektowanych potrzeb oraz po sprawdzeniu stanu technicznego wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na terenie nieruchomości (od pierwszej studzienki zlokalizowanej na działce).

Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowych miejsc parkingowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 4,22 dm<sup>3</sup>/s. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.

Na odwodnienie ww. terenu należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)).

Z-ca KIEROWNIKA  
DZIAŁU ROZWOJU I PROJEKTOWANIA

*Grzegorz Piechota*

**Do wiadomości:**

1. Archiwum II (11860)

**WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest  
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

**warszawska  
kanówka**

*Naturalnie TAK :)*

